

Sp. zn.: S-KHSSC 08163/2016
Čj.: KHSSC 08163/2016

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Ing. Marek Michna, 0464, tel. 327 580 271

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby)

a důvod jejich přizvání:

Pavla Nehasilová (os. č. 510171) a Markéta Morávková (os. č. 510168) - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, pracoviště č. 4 Kolín, U Nemocnice, 280 02 Kolín 3. Ev. zn. pověření KHSSC 07293/2016 ze dne 18. 2. 2016. Osoby pověřené k odběru vzorků pitné vody z odběrového místa veřejného vodovodu.

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Veřejný vodovod Malovidy

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Městys Rataje nad Sázavou, Zámecká 1, 285 07 Rataje nad Sázavou, IČ: 00236381

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, sídlo, místo trvalého pobytu, IČO, popř. i obchodní firma):

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti /jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti):

Bez účasti kontrolované osoby

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

6. Kontrola zahájena dne: 18. 2. 2016

v 9:40

hodin.

úkonem: odběrem vzorků pitné vody z odběrového místa veřejného vodovodu

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností provozovatele veřejného vodovodu Malovidy, vyplývajících z:

- § 3 odst. 2 zákona 258 ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 252“)
- § 4 odst. 1 zákona 258
- § 4 odst. 2 zákona 258 ve spojení s § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky 252
- § 4 odst. 3 zákona 258
- § 100 zákona 258

8. Vzorky odebrány: ne ano (č. prot. o odběru vzorků: 16/302/017/2016-KH (Malovidy) evid. KHS pod č.j. KHSSC 07845/2016)

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1 zákona 258 za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 odst. 1 zákona 258 se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Vyhodnocení výsledků laboratorních rozborů vzorků pitné vody.

Den jeho provedení: 24. 2. 2016

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Dne 18. 2. 2016 byl odběrem vzorku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Malovidy zahájen státní zdravotní dozor Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) zaměřený na kontrolu kvality pitné vody dodávané provozovatelem do veřejného vodovodu, tj. Městys Rataje nad Sázavou, Zámecká 1, 285 07 Rataje nad Sázavou, IČ: 00236381.

Zdrojem vody je studna S1 a S2, voda není upravována, pouze do zdroje S1 je zavedeno kapilární dávkovací zařízení s dezinfekčním prostředkem Savo. VV Malovidy zásobuje cca 36 trvale bydlících obyvatel a 14 trvale neobydlených objektů. Provozní řád byl schválen rozhodnutím KHS Stč. kraje ze dne 20.12.2006 pod č.j.: 4017.B-212/05/KH/IQ v souladu s § 4 odst. 3 zákona. Odběrové místo vzorků vody (Malovidy čp. 12) bylo schváleno opatřením KHS Stč. kraje ze dne 15.12. 2011 pod č.j.: KHSSC 58565/2011 v souladu s požadavkem § 4 odst. 2 citovaného zákona.

Výsledky provozních kontrol kvality dodávané vody jsou v souladu s požadavkem § 4 odst. 1 zákona předávány v elektronické podobě do informačního systému PiVo. Za rok 2015 byl předán

výsledek 1 kráceného a úplného laboratorního rozboru vzorků vody (požadavek 1 krácený a 1 úplný za 2 roky).

Provozovatel vodovodu v souladu s požadavkem § 4 odst. 3 zákona zajišťuje odběratelům aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody na webových stránkách obce www.obecrataje.cz.

Samotná kontrola kvality pitné vody byla KHS zahájena v 9:40 hodin odběrem vzorku vody v odběrovém místě Malovidy č.p. 12. O provedeném odběru byl sepsán protokol evidovaný KHS pod č.j. KHSSC 07845/2016. Odebraný vzorek vody byl bezprostředně dopraven na sběrné místo Zdravotní ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, a to na pracoviště č. 4 Kolín, U Nemocnice, 280 02 Kolín 3. Analýzu vzorku vody provedla zkušební laboratoř Hradec Králové akreditovaná ČIA č. 1388, Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové v rozsahu kráceného rozboru ve smyslu vyhlášky 252.

Dne 24. 2. 2016 KHS obdržela protokol Zdravotní ústavu se sídlem v Ústí nad Labem o zkoušce č. 16327/2016 týkající se výsledků provedených analýz odebraného vzorku vody z vodovodu Malovidy dne 18. 2. 2016. Datum vyhotovení: 23. 2. 2016. Vyhotovila: Bc. Petra Krejčová. Počet stran: 3. Tento protokol archivuje KHS pod zn. KHSSC 08728/2016.

V rozsahu provedených sledování odebraný vzorek vody splňuje požadavky vyhlášky 252 ve všech hodnocených ukazatelích. Tímto nedochází k porušení § 3 odst. 2 zákona 258 ve spojení s § 3 odst. 1 a přílohou č. 1 vyhlášky 252.

Závěr:

Kontrolou nebylo zjištěno porušení platných předpisů pro provozování veřejného vodovodu z hlediska citovaných požadavků zákona.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: ~~pracovních / kalendářních dnů~~ od doručení protokolu o kontrole na některou z adres uvedených v zápatí protokolu.

12. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

~~b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona 258 může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.~~

13. Protokol vyhotoven dne: 26. 2. 2016 v 9:30 hodin.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 4
1 x protokol ZÚ o zkoušce č. 16327/2016

Protokol byl vyhotoven ve **2** stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

Ing. Marek Michna, v. r.

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

~~a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5.:~~

~~Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.~~

~~Dne v hodin~~

~~b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly.....~~

~~(jméno, příjmení) uvedenou výše v bodu 5., které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3 zákona 258; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.~~

~~Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.~~

~~Dne v hodin~~

Za správnost vyhotovení: MUDr. František Stehlík